



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru<http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Пирятинская, д. 5А, Абакан, 655011
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: abakan@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

Приложение к акту проверки
18/0059/1090/2019 от 04.04.2019

ПРЕДПИСАНИЕ №18/0059/2- Э

«04» апреля 2019 г.

дата составления предписания

Муниципальному
общеобразовательному бюджетному
учреждению «Средняя
общеобразовательная школа №2»
662607, Красноярский край, г.
Минусинск, ул. Автомобильная, 37
место нахождения юридического лица

Мною, государственным инспектором отдела энергонадзора по Республике Хакасия
Енисейского управления Ростехнадзора Масоновым Владимиром Александровичем
(должность, Ф.И.О.)

в период с 02.02.2019 по 04.04.2019, на основании распоряжения Енисейского управления
Ростехнадзора от 13.03.2019 №1090-р/кр проведены мероприятия по осуществлению
государственного энергетического контроля (надзора) по проверке оценке соответствия
деятельности организации обязательным требованиям по безопасной эксплуатации
энергоустановок, соблюдения требований в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в отношении:

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2» (МОБУ «СОШ №2»),

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля
(надзора) нарушений требований в области государственного энергетического надзора,
зафиксированных в Акте проверки

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2» (МОБУ «СОШ №2»),

18/0059/1090/2019 от 04.04.2019, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта
6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному
надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004

№ 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019г. №13:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	В подвальном помещении учреждения эксплуатируются светильники с несоответствующим классом защиты (по факту класс защиты 0).	Пункт 6.1.14 Правила устройства электроустановок (утверждены Минэнерго России 06.10.1999).	01.10.2019
2.	В щите освещения ЩОЗ установленном на первом этаже учреждения не обеспечены защитой от случайного прикосновения.	Пункт 2.2.4 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003).	01.10.2019
3.	В щите освещения ЩО2 установленном на первом этаже учреждения не обеспечены защитой от случайного прикосновения.	Пункт 2.2.4 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003).	01.10.2019
4.	Над центральным входом в здание школы не установлен светильник.	Пункт 7.1.55 Правила устройства электроустановок (7-е издание).	01.10.2019
5.	Над запасным выходом в здание школы не установлен светильник.	Пункт 7.1.55 Правила устройства электроустановок (7-е издание).	01.10.2019
6.	Над входом в столовую учреждения не установлен светильник.	Пункт 7.1.55 Правила устройства электроустановок (7-е издание).	01.10.2019
7.	Над выходом из кабинета мастерских не установлен светильник.	Пункт 7.1.55 Правила устройства электроустановок (7-е издание).	01.10.2019
8.	Над выходом из жилого помещения здания школы не установлен светильник.	Пункт 7.1.55 Правила устройства электроустановок (7-е издание).	01.10.2019

9.	В месте ввода в здание заземляющего проводника не предусмотрен опознавательный знак.	Пункт 1.7.118 Правила устройства электроустановок (7-е издание).	01.10.2019
----	--	--	------------

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а) _____ директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» Гончаров Владимир Борисович

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора

_____ Масонов В.А.
подпись, штамп

Предписание на 3-х листах для исполнения получено:

Директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»



_____ Гончаров В.Б.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.