

Учетный номер в ЕРКНМ 24230041000105838947 от 20.04.2023
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении
выявленных нарушений

«17» мая 2023 г.

№ - 7760

г. Минусинск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Потаповой Ольгой Анатольевной при проведении обязательного профилактического визита в отношении муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (сокращенное наименование МОБУ «СОШ № 2») по адресу: 662607, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Автомобильная, 37, ИНН 2455019270, ОГРН 1022401537773, на основании уведомления о проведении профилактического визита главного государственного санитарного врача по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Малegiной Татьяны Ивановны № 869 от 20.04.2023, учетный номер 24230041000105838947 в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (акт проверки от 17.05.2023 № 7759).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2. п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2»:

1. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии спортивных площадок с дефектами (баскетбольная площадка, футбольное поле, участок с малыми спортивными формами).

2. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии на территории общеобразовательной организации асфальтового покрытия подходов и дорожек с дефектами.

3. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии мебели с дефектами и повреждениями в учебных кабинетах № 109 «технология» (стулья, верстаки), № 111 «математика», № 114 «биология», № 205 «начальные классы», № 206 «начальные классы», № 212 «русский язык и литература», № 215 «география», № 217 «математика», № 208, № 312 «русский язык и литература», № 307 «начальные классы», № 306 «начальные классы», № 316 «математика» (столы, стулья), № 209 «начальные классы», № 211 «начальные классы», № 214, № 218 «информатика», № 317 «история», № 313 «русский язык и литература» (стулья), № 314 «иностранный язык» (столы), а также использование в качестве ученической мебели табуретов в учебном кабинете № 109 «технология».

4. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии полов с дефектами и повреждениями в учебных кабинетах № 109 «технология», № 206 «начальные классы», № 207 «начальные классы», № 210 «информатика и ИКТ», № 213, № 215

«география», № 218 «информатика и ИКТ», № 317 «история», № 314 «иностранный язык», № 306 «начальные классы», гардеробных № 1 (пом. № 118), № 2 (пом. № 119), № 3 (пом. 120), № 4 (пом. № 121), № 5 (пом. № 122), № 6 (пом. 123), в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, в туалетах для девочек и мальчиков на II этаже.

5. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии стен и потолков с дефектами и повреждениями, следами протеканий осадков и признаками поражения грибком, использовании для отделки стен учебных помещений обоев: коридор I этажа (потолок из-за течи кровли), кабинет № 109 «технология» (потолок), гардеробные гардеробных № 1 (пом. № 118), № 2 (пом. № 119), № 3 (пом. 120), № 4 (пом. № 121), № 5 (пом. № 122), № 6 (пом. 123) – стены и потолки, спортивный зал, раздевалки для мальчиков и девочек при спортивном зале (стены), туалеты для мальчиков и девочек на II этаже (стены), кабинеты № 207 «начальные классы», № 209 «начальные классы» (стены оклеены обоями), № 317 «история и обществознание» (стены и потолок из-за течи кровли), лаборантская при кабинете химии № 316 (потолок из-за течи кровли), в лаборантской физики № 315 (вентиляционное отверстие в потолке без защиты), в кабинете № 208 (потолок), коридор на III этаже (потолок, наружная стена признаки поражения грибком, многочисленные дефекты из-за течи кровли), коридор на II этаже (потолок из-за течи кровли), умывальная перед обеденным залом (стены и потолок из-за течи кровли).

6. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в использовании разных типов ламп в учебных кабинетах № 111 «математика», № 316 «химия».

7. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9., п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии неисправных источников искусственного освещения и несвоевременной замене перегоревших ламп в учебных кабинетах № 109, № 209, № 316, № 208, № 311, № 305 «начальные классы».

8. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.1, п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи», выразившиеся в отсутствии подвода горячей воды к умывальной раковине в учебном кабинете № 109 «технология».

9. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы V, п. 144. таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в несоответствии коэффициента пульсации освещенности в учебных кабинетах № 109, № 208, № 209 и уровня искусственной освещенности в учебном кабинете № 109.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить выявленные нарушения обязательных требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.2, п. 2.2.4, п. 2.4.3, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.8.5, п. 2.8.9, п. 2.8.10, п. 2.6.1, п. 3.4.13, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава V, п. 144. таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок устранения нарушений: 10.09.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», юридический адрес: 662607, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Автомобильная, 37.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске по адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; тел./факс: 8-391-325-70-88; E-mail: minusinsk@24.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 10.09.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске

О.А. Потапова

Главный государственный санитарный
врач по г. Минусинску, Минусинскому,
Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому,
Краснотуранскому, Курагинскому
и Шушенскому районам



Т.И. Малегина

С предписанием ознакомлен (а) « _____ » _____ 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

